

Poznań, dnia 19.12.2023 r.
RR/RS/WEO23E234922

**Zakład Elektroinstalacyjno-
Handlowy „WIS”**

ul. Francuska 61
64-100 Leszno

dotyczy: projektu zasilania obiektu: ujęcie wody dz. nr 1289 w miejscowości Świąciechowa

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie przedmiotowego projektu uprzejmie informujemy, że projekt ten został sprawdzony pod względem zgodności z warunkami przyłączenia znak: **4649/2021/OD5/RR8** z dnia **02.03.2021 r.** w zakresie urządzeń Klienta do układu pomiarowo-rozliczeniowego włącznie i **uzgodniony** z następującymi uwagami:

1. Przewód do podłączenia licznika zaprojektować o przekroju 16 mm².
2. Dla licznika typu LZQJ-XC należy zastosować następujące współczynniki strat energii :
 - dla strat obciążeniowych I²h : 0,02287,
 - dla strat jałowych U²h : 0,001139.

W załączeniu odsyłamy uzgodniony projekt w wersji elektronicznej. Do projektu należy załączyć niniejsze pismo.

Dla zaprojektowanej stacji transformatorowej SN/nn nadano numer ruchowy : **9774748**. Podany numer należy wskazać w zgłoszeniu wykonawcy urządzeń do załączenia, instrukcji współpracy eksploatacyjno-ruchowej i dokumentacji powykonawczej instalacji Klienta.

Jednocześnie informujemy, że podczas odbioru należy przedstawić świadectwa wzorcowania dla zainstalowanych przekładników w układzie pomiarowo-rozliczeniowym.

zał.:
uzg. projekt

k.o.
RR

Nr sprawy: **4649/2021/OD5/RR8**

Centrala

Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl