

Nr rej. 011/OT2/WP/WS/25

L. dz. 8b/4/OT2

Wschowa, dnia 27.01.2025 r.

Projekty, Nadzór i Kierowanie Robotami
KAN inż. Andrzej Kielański
Ul. Sienkiewicza 17/6
64-100 Leszno

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA NA ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIAĞOWEJ

NR 011/OT2/WP/WS/25

Dotyczy: Określenie warunków technicznych na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Święciechowa, gm. Święciechowa (64-115) w rejonie działki o nr ewid. 776/7, 776/9, 790/1, wodociąg Święciechowa.

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. o.o. informuje, że dla celów bytowych zaopatrzenia w wodę, w obrębie działki o nr ewid. 776/7, 776/9, 790/1 w miejscowości Święciechowa (64-115 Święciechowa), należy zaprojektować sieć wodociagową według poniższych zasad.

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIAĞOWEJ

1. **Miejsce przyłączenia** – istniejąca sieć wodociągowa PCV DN/OD 110 mm w działce o nr 790/1 w miejscowości Święciechowa.
2. **Sposób włączenia** – Trójnik żeliwny DN 100/100 z zasuwą DN 100 lub opaska do nawiercania do rur PCV o średnicy DN 110 mm z odejściem kołnierzowym DN 100 z zasuwą DN 100 miękkouszczelnioną wraz z obudową teleskopową zakończoną skrzynką uliczną. Skrzynkę zabezpieczyć poprzez montaż elementu prefabrykowanego betonowego. Miejsce włączenia do sieci należy oznakować tabliczką informacyjną o lokalizacji zasuw sieciowych.
3. **Sieć wykonać** z rur PCV lub PE DN/OD 110 mm PN10 – jednolity materiał na całej długości.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

1. Trasę sieci zaprojektować na terenie i równoległe w odległości 1,5m od granicy działki o nr ewid. 776/7, 776/9, 790/1 w miejscowości Świąciechowa.
2. Na sieci zamontować armaturę żeliwną niebieską.
3. Łączenia realizować za pomocą armatury żeliwnej lub zgrzewania elektrooporowego.
4. Węzły z armaturą żeliwną zabezpieczyć blokami oporowymi.
5. Skrzynki zasuw zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
6. Na sieci zaprojektować hydranty nadziemne DN80 – na zakończeniach i w odległościach nieprzekraczających 150,0m, zapewniające odwodnienie oraz odpowietrzenie sieci.
7. Sieć zaprojektować zapewniając ochronę przeciwpożarową.
8. Sieć układać uwzględniając strefę przemarzania gruntu, min. przykrycia 1,20 m.
9. Nad wodociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Głębokość ułożenia taśmy - co najmniej 0,30 m.

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Warunki przyłączenia opracowano na podstawie obowiązującego prawa.
2. Trasę projektowanej sieci należy uzgodnić w Zakładzie Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. a następnie na naradzie koordynacyjnej.
3. Projekt uzgodnić u rzeczoznawcy ppoż. pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
4. Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie należy uzgodnić w Zakładzie Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji zostaje w archiwum zakładu.
5. O zamiarze przystąpienia do budowy sieci należy zawiadomić (pisemnie, elektronicznie przez wiadomość e-mail lub telefonicznie) Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
6. Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontroli prac związanych z budową sieci.
7. Sieci należy wybudować:
 - zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.;
 - zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami sztuki budowlanej;
 - w warunkach posiadania niezbędnych zgód i zezwoleń wynikających z przepisów prawa (w tym zgody wszystkich właścicieli działek, po których przebiegać będą sieci).

8. Pozostałe warunki w Polskich Normach; PN-87/B-01060 (Sieć wodociągowa zewnętrzna), PN-92/B-01706 (Instalacje wodociągowe).
9. Przyłączenie do istniejących sieci nastąpi po spełnieniu; niniejszych warunków przyłączenia, po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanej sieci. Do odbioru wykonanej sieci niezbędne będzie dołączenie; wyniki próby ciśnienia, badania wody po dezynfekcji, szkice oraz mapy inwentaryzacji powykonawczej (Art. 43 Prawo budowlane), atestów higienicznych zastosowanych materiałów, wypisanego dziennika budowy.
10. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia i stanu technicznego uzbrojenia.
11. Niniejsze warunki są ważne 2 lata od daty ich wydania.
12. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu przedmiotowej działki lub zmiany rodzaju zabudowy należy wystąpić do Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. o wydanie nowych warunków przyłączenia.

PREZESZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Brzeskot

Załącznik:

- 1) Plan sytuacyjny.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Aa