

LEGENDA	
	przysk monostabilny p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik pojedynczy p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,2m)
	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,2m)

OCHRONA OD PORAŻEN ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S
--

Tabela zestawienia pomieszczeń	
Numer pom.	Nazwa pomieszczenia
1.01	sala ogólna
1.02	oneks kuch.
1.03	łazienka
1.04	sala rehabilitacji
1.05	toaleta M
1.06	przedst. M
1.07	biuro
1.08	komunikacja
1.09	sala warszt./terap.
1.10	kl.schod.

