

Znak sprawy: GN.III.6630.158.2019

ODPIS

PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 11.03.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja:	Święciechowa Święciechowa, ul.: Lipowa, Topolowa, Klonowa i Jesionowa, dz.: 790/1, 816/1, 817, 1628/6, 1628/17
Wnioskodawca:	PROJEKTY, NADZORY I KIEROWANIE ROBOTAMI "KAN" ANDRZEJ KIELAŃSKI ul. Sienkiewicza 17/6, 64-100 Leszno
Inwestor:	GMINA ŚWIECIECHOWA ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Przewodniczący:	EWA SZYSZKA
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Sposób przeprowadzenia narady:	stacjonarny
Data wpływu:	01.03.2019 r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

Brak projektowanej sieci energetycznej kablowej nN - uzgodnienie nr GN.III.6630.III.841.2018.

Brak projektowanych 4 przyłączy wodociągowych do dz. nr 1628/13 - uzgodnienie z dn. 11.03.2019 roku nr GN.III.6630.148.2019.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 6.165.08-123.


Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	- uzgodniono z uwagami - skrzyżowanie z siecią energetyczną nN, - zachować normatywne odległości od istniejących nadziemnych i podziemnych urządzeń energetycznych. W miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do kabla energetycznego wykopy prowadzić ręcznie.	-Pan Grzegorz Piotrowiak
2	MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie	- projekt bud. sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnić branżowo w MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie.	-Pani Katarzyna Wojciechowska
3	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie	- istniejący gazociąg ś/c PE, - szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany	-Pan Grzegorz Wawrzyniak

		<p>jest zgłosić się do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie, w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej,</p> <p>- w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),</p> <p>- w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie,</p> <p>- w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągiem, projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu,</p> <p>- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Lesznie.</p>	
4	Wójt Gminy Świąciechowa	- uzgodniono bez uwag.	-Pan Włodzimierz Turek
5	Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.	<p>- uzgodniono z uwagami - skrzyżowania z siecią wodociągową,</p> <p>- w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do sieci i przyłączy wodociągowych wykopy należy prowadzić ręcznie,</p> <p>- szczegółowy przebieg sieci i przyłączy wodociągowych należy ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów,</p> <p>- zachować normatywne odległości od istniejących sieci i przyłączy wodociągowych.</p>	-Pan Tadeusz Kulas
6	INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu	- zał. pismo z dn. 31.03.2017 r.	-przedstawiciel nie brał udziału
7	Orange Polska S.A.	- brak.	-przedstawiciel nie brał udziału
8	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.	- zał. pismo z dn. 03.04.2017 r.	-przedstawiciel nie brał udziału
	Wnioskodawca		PROJEKTY, NADZORY I KIEROWANIE ROBOTAMI "KAN" ANDRZEJ KIELAŃSKI

Przewodniczący Rady Koordynacyjnej

Z up. Starosty Leszczyńskiego



Ewa Szyszka
Główny Specjalista
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Podpis przewodniczącego rady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia rady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w radzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami rady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na radę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).