Jednostka zewnetrzna Qgrz=4,40kW Qch=4,00kW
U=230V, Qel=1,02kW I=4,7A wym.790x545x285 waga 37kg

9.359,52

Centrala wentylacyjna NW5 Vn=5850m3/h Vw=8500h
U=400V Qel=4,24kW Qct=16kW dP=1,21kPa waga=1300kg

Centrala wentylacyjna NW4 Vn=1700m3/h Vw=2450h
U=230V Qel=1,0kW Qct=5,0kW dP=0,73kPa waga=600kg

Centrala wentylacyjna NW3 Vn=5396m3/h Vw=8576m3/h
Un230V Qel=2,87kW Qct=21kW dP=2,46kPa waga=900kg

przelew awaryjny
ø75; hp=4,23 m

+4,31 +4,16 +4,31 +4,16 +4,28 +4,16 +4,74 +4,16 +4,06

3%

Świetlik 100x100
Świetlik 80x80
wyfaz dachowy 80x80

K1 1 | K 6 | K 8 | K 9 | K 10 | C.T 4 | C.T 5 | C.T 3

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:	BUDOWA PRZEDSZKOLA W ŚWIĘCIECHOWIE			
INWESTOR:	Gmina Święciechowa ul. Utańska 4; 64-115 Święciechowa			
LOKALIZACJA:	ul. Strzelecka; Święciechowa działka nr ewid: 1193/2; obręb: 0011 Święciechowa			
BRANŻA SANITARNA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Leszek Kotodziej upr. nr WKP/0348/PODS/12 w spec. sanitarnej			Podpis:
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT DACHU WENTYLACJA 2			NR RYS. 7/WS
DATA:	październik 2016	SKALA: 1:50	STRONA:	