





blok podporowy dla węzła wodociągowego



blok oporowy dla trójnika



blok oporowy dla kołnierza ślepego



- bloki oporowe : trójnik, kolano stopowe, kołnierz ślepy - wg. rys. nr 8  
 bloki podporowe : kształtka dwukołnierzowa, zasuwka, kolano stopowe  
 technologia wykonania :  
 - bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt  
 - zgodnie z PN-B-10725  
 - bloki podporowe zbliżone do długości poszczególnych elementów pomiędzy kołnierzami ( możliwość odkręcenia śrub )

NAZWA OBIEKTU	Rozdzielcza sieć wodociągowa			
ADRES INWESTOR	Niechłód gm. Świąciechowa - dz. nr 20/1, 185/11 Gmina Świąciechowa ul.Ułańska 4, 64 - 115 Świąciechowa			
PRZEDMIOT RYSUNKU	Schemat bloków oporowych i podporowych			Skala
DATA: 03/2021	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektant	mgr inż.Stanisław Kłosiński	WKP/0271/PWOS/06 spec. inżynieria sanitarna		<b>7</b>
Asyst.projektanta	inż. Andrzej Kielański	888/86/Lo spec. wodno-melioracyjna		