



PARAMETRY STUDNI WYPOSAŻONEJ W CZYSZCZAK I ZAWÓR ODP-NAP								
L.P.	OZNACZENIE STUDNI	RZĘDNA TERENU – Rz _t [m n.p.m.]	RZĘDNA OSI – Rz _o [m n.p.m.]	H1[m]	H2[m]	H3[m]	H4[m]	RZĘDNA DNA STUDNI – Rz _d [m n.p.m.]
1	KODP1	97,01	95,24	1,77	0,78	2,00	2,55	94,01
2	KODP2	104,21	102,85	1,36	1,19	2,00	2,55	101,21

18	Rura Dn100mm, stal k.o.	—
17	Podpora dwuteownik L~1,70m – stal	—
16	Płyta żelbetowa, naprawcza	1
15	Kołnierz Dn100mm, stal k.o.	4
14	Trójnik redukcyjny–stal k.o. Dn100mm/50mm	1
13	Zasuwa nożowa Dn50mm	1
12	Zawór odpowietrzająco–napowietrzający Dn50mm z odejściem kołnierzowym	1
11	Przejście szczelne do rur stalowych	2
10	Kołnierz Dn50mm, stal k.o.	1
9	Drabinka	1
8	Właz żeliwny klasy D400	1
7	Beton technologiczny C16/20	—
6	Rurociąg tłoczny PE SDR17 Dn110mm	—
5	Odwodnienie komory – rzępie (0,3 x 0,3 x 0,3 m)	1
4	Studnia żelbetowa Dn1500mm	1
3	Kołnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed przesunięciem Dn100mm	2
2	Zasuwa nożowa Dn100mm – żeliwo/stal , z kółkiem ręcznym	2
1	Czyszczak rewizyjny Dn100mm z zaworem hydrantowym	1
Lp.	Wyszczególnienia	Ilość

Uwaga:

1. Stosować stal min. 1.4301
2. Elementy studni wg rysunku 06.03.
3. Komorę zaopatrzyć we wszelkie podpory i zabezpieczenia

 <div>Biuro Usług Inżynierskich KOLEKTOR 64-100 LESZNO ul. R. Kowalskiego 33 tel/fax 65 526 77 00</div>	ZAMAWIAJĄCY INWESTOR					
	Gmina Świąciechowa ul. Ułańska 4 64-115 Świąciechowa					
	OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU					
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE NOWE		KOMORA Z CZYSZCZAKIEM I ZAWOREM ODP-NAPOWIETRZAJĄCYM				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ RZEŹNIK uprawnienia projektanta nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno-inżynierska		—	06.01		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KLEMENS JANIĄK uprawnienia nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno-inżynierska		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
			02.2022	IS	PB	XXVI