



OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 51W, O STRUMIENIU ŚWIETLENYM OPRAWY MIN. 6087LM, LAMPY MIN. 7277LM, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK08, DWUKOMOROWA, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM, KŁOSZ- SZKŁO HARTOWANE PŁASKIE, TEMP. BARWOWA 4000K, KĄT NACHYLENIA NA OPRAWIE - 0st. (SŁUPY II/1/1 I II/1/2 - 15st.)

SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANY, O PRZĘKROJU KOŁOWYM ZBIEŻNYM (STOŻKOWYM), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 9,0m, BEZ WYSIEGNIKA, Z WNEKĄ SŁUPOWĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWĄ WNEKI SŁUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM (TWORZĄCĄ JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ), USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO- HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61		
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		TEL. 065 529-90-93		
		TEL.KOM. 601-763-997		
		e-mail: wis@wis.net.pl		
Obiekt	Projekt oświetlenia drogowego ul. Akacjowej w Świąciechowie			
Adres	ul. Akacjowa, Kłonowa, Topolowa, m. Świąciechowa, gm. Świąciechowa, pow. Ileszczyński, woj. wielkopolskie, dz. nr ewid. 816/1, 817, 1627/8, 1628/6, 1628/17, ob. ew. 0011 Świąciechowa, j. ew. 301305_2 Świąciechowa			
Inwestor	Gmina Świąciechowa ul. Ulańska 4, 64-115 Świąciechowa			
Treść rysunku	Słup oświetleniowy - powiązanie z podłożem	Data	Skala	Nr. rysunku
		07.03.2018	1:50	3
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst. inż.		
Asystenci:	inż. Marek Ratajczak mgr Inż. Jacek Krajewski			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst. inż.		