



LEGENDA :

OPRAWA ULICZNA LED O MOCY DO 53W, O STRUMIENIU ŚWIĘTLANYM MIN. 6689LM Z OPRAWY, ZE STEROWANIEM UMÓŻLIWIĄCYM REDUKCJĘ MOCY, IP66 DLA CAŁEJ OPRAWY, IK09, KORPUS WYKONANY Z ALUMINIUM , TEMP. BARWOWA 4000K. SŁUP ALUMINIOWY ANODOWANE, OKRĄGŁE, ZBIĘŻNY (STOŻKOWY), O ŚREDNICY WIERZCHOŁKA 60mm, O WYSOKOŚCI MONTAŻU OPRAWY 8,0m, Z WYSIĘGNIKIEM 1,0m, KĄCIE 0°, Z WNEKĄ SŁUPOWĄ O WYMIARACH MINIMALNYCH 95x400mm ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA WYSOKOŚCI 500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWĄ WNĘKSI SŁUPOWEJ LICUJĄCĄ ZE SŁUPEM, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM O WYSOKOŚCI MIN. 1,2m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZANIA KABLI.

PROJ. LINIA KABLOWA
KABEL TYPY YAKY4x25mm2

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl	
Objekt	Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dębowej w Świeciechowie		
Adres	m. Świeciechowa, gm. Świeciechowa, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 784/7, 790/1, 1627/8, ob. ew. 0011 Świeciechowa, j. ew. 301305_2 Świeciechowa		
Inwestor	Gmina Świeciechowa ul. Włńska 4, 64-115 Świeciechowa		
Treść rysunku	Projekt zagospodarowania terenu	Data	Skala
		04.08.2021	1:500
Branża	elektryczna	3.1	
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/LC WKP/I/E/529/01 spec. inst. inż.	
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/LC WKP/I/E/3807/01 spec. DS inż.	