Projektowana sieć kan. sanitarnej z PVC Ø200 mm L- 29,30m,

Przyłącze kan. sanitarnej PVC Ø160 mm L- 6,70m,
wg odrębnego opracowania
Projektowana sieć kan. deszczowej z Dist-D4 PVC Ø315 mm L- 144,00m,
D4-D7, D6-D8 PVC Ø250 mm L- 137,80m

Przyłącze kan. deszczowej PVC Ø250 mm L- 5,40m
wg odrębnego opracowania
Projektowana sieć wodociągowa z PVC Ø110 mm L- 322,30m,

Przyłącze wodociągowe z PE Ø63 mm L- 33,30m
wg odrębnego opracowania
- nr ewidencyjny działki

W5, W7, W9 - hydrant naziemny DN80 koloru czerwonego

Rysunek:
Plan zagospodarowania terenu - cz.2

Temat:
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Adres:
ul. Strzelecka na dz. o nr 1430, 1084, 1141/1, 317, 1193/2 64-115 Święciechowa

Skala: **1: 500**	Projektant: **mgr Inż. Łukasz Flszer** **WKP/0344/POOS/09**	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Data: **05. 2017**	Sprawdzający: **mgr Inż. Leszek Kołodziej** **WKP/0348/POOS/12**	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
Nr rys: 2	Asystent:	

D7 100,47 / 99,47 H=1,00m
D6 100,53 / 99,76 H=0,77m
D5 100,47 / 99,71 H=0,76m
D4 100,60 / 99,67 H=0,93m
D3 100,80 / 99,65 H=1,15m
S1 100,80 / 99,46 H=1,34m
D2 100,88 / 99,63 H=1,22m
D1 100,86 / 99,58 H=1,28m
D8 100,35 / 99,35 H=1,00m

Wp1 Wp2 Wp3 Wp4 Wp5 Wp6 Wp7 Wp8 Wp9 Wp10

W2 W3 W4 W5 W6 W7 W7' W8 W9 W10 W11

PCV110 PN10
PCV200 i=0,5% L=5,00m
PCV200 i=0,5% L=29,3m
PCV315 i=0,5% L=18,90
PCV315 i=0,5% L=28,0m
PCV110 PN10 L=12,00m
PCV315 i=0,1% L=50,10m
PCV315 i=0,1% L=47,00m
PCV250 i=0,1% L=22,10m
PCV250 i=0,1% L=32,1m
PCV250 i=0,1% L=31,80m
PCV250 i=0,1% L=31,80m
PCV110 PN10

Sist 99,31
Dist 99,53

kontenerowa stacja transformatorowa
(wg odrębnego opracowania)

proj. słup linii napowietrznej SN-15kV
z zejściem kablowym wg odrębnego opracowania

linia łącząca - Rys. 1.