



GMINA ŚWIECIECHOWA

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

WYJAŚNIENIA NR 2 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 17 marca 2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Zespołu Szkół w Święciechowie oraz budowa wolnostojącej, kontenerowej kotłowni gazowej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - ze zmianami) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytania:

1. Wg zestawienia stolarki drzwiowej występują 2 rodzaje drzwi stalowych (D1(1 szt.), D2(1 szt.)) i 2 rodzaje drzwi PCV (D6(1szt.) i D7(2 szt.)) co daje razem 5 drzwi. W przedmiarach policzono tylko drzwi stalowe w ilości 4 szt. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

I. Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje:

Ad.1.

Zamawiający informuje, że do wymiany jest 5 kompletów drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki otworowej w projekcie (Załącznik nr 10 do SIWZ – rysunek A05).

II. W związku z powyższym wyjaśnieniem, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - ze zmianami) Gmina Święciechowa **informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ww. przedsięwzięcia**. Zmianie ulega przedmiar robót w następujący sposób :

1. Dotychczasową treść Pozycji nr 93 przedmiaru robót (Załącznik nr 8 do SIWZ):

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.1.3.2	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne ocieplane o powierzchni ponad 2 m ² . Montaż wraz z niezbędnymi poszerzeniami otworów i wykończeniem ościeży. 1,800*2,000 1,600*2,100 1,300*2,100	m2 m2 m2 m2	 3,600 3,360 2,730	
				Razem	9,690

Zastępuje się nowym brzmieniem :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.1.3.2	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne ocieplane o powierzchni ponad 2 m ² . Montaż wraz z niezbędnymi poszerzeniami otworów i wykończeniem ościeży. 1,800*2,000 - (D1)	m2 m2	 3,600	
				Razem	3,600

2. Dotychczasową treść Pozycji nr 94 przedmiaru robót (Załącznik nr 8 do SIWZ):

94 d.1.3.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne ocieplane o powierzchni do 2 m ² . Montaż wraz z niezbędnymi poszerzeniami otworów i wykończeniem ościeży. 0,900*2,000 - (D2)	m2 m2	 1,800	
				Razem	1 800

Zastępuje się nowym brzmieniem Pozycji 94 i dodaje się Pozycję 94A o następującym brzmieniu:

94 d.1.3.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne ocieplane o powierzchni do 2 m ² . Montaż wraz z niezbędnymi poszerzeniami otworów i wykończeniem ościeży. 0,900*2,000 - (D2)	m2 m2	 1,800	
				Razem	1 800
94 A d.1.3.2	KNR W2-02 1018-05	Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCV 1,600*2,100 - (D6) 1,30*2,100*2 - (D7)	m2 m2 m2	 3 360 5 460	
				Razem	8,820

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Święciechowa, 17 marca 2017 r.

Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych