



GMINA ŚWIECIECHOWA

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ulańska 4, 64-115 Święciechowa
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

FS.271.21.2019

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z dnia 11 października 2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa ulicy Produkcyjnej w Święciechowie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – ze zmianami) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań:

- 1) Dotyczy D.04.07.01. Treść SST jest niespójna w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy. W pkt.1.3 wskazano mieszankę AC16P, natomiast w pkt.5.2.1, tab1 przedstawiono uziarnienie dla AC22P. Prosimy o wyjaśnienie.
- 2) Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a, pkt.2.1 Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10. tj. WT1-2014. Zgodnie z przytoczoną instrukcją techniczną materiał ten można stosować do dolnych warstw konstrukcyjnych KR1-7. Prosimy o uzupełnienie treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodne z aktualnymi wytycznymi.
- 3) Dotyczy D.05.03.05a. Treść SST jest niespójna w zakresie rodzaju asfaltu do warstwy wiążącej z AC16W. W pkt.2.1 wskazano do zaprojektowania mieszanki lepissime 35/50, natomiast zgodnie z pkt.2.2 należy zastosować asfalt 50/70. Prosimy o wyjaśnienie. Jednocześnie rekomendujemy użycie asfaltu 35/50. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10. tj. WT2-2010 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.
- 4) Dotyczy D.05.03.05a. Treść SST jest niespójna w zakresie kategorii ruchu drogi, dla której należy zaprojektować mieszankę mineralno-asfaltową. Kilka zapisów wskazuje na konieczność wykonania warstwy wiążącej z AC16W, KR3, jednakże w pkt.5.2 przedstawiono wymagania dla AC16W, KR1-2. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować AC16W, KR3, tak jak wskazano w opisie technicznym do projektu.
- 5) Dotyczy D.05.03.05b. Treść SST jest niespójna w zakresie kategorii ruchu drogi, dla której należy zaprojektować mieszankę mineralno-asfaltową. Kilka zapisów wskazuje na konieczność wykonania warstwy ścieralnej AC11S, KR3, jednakże w pkt.5.2 przedstawiono wymagania dla AC11S, KR1-2. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź

potwierdzenie , że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować AC11S, KR3 , tak jak wskazano w opisie technicznym do projektu.

- 6) Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05a, D.05.03.05b. Specyfikacje przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne WT-1, WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. Nadmieniamy , że specyfikację D.05.03.05a również opracowano w oparciu o wyżej rekomendowane dokumenty.
- 7) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z właścicielami sieci (sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej) znajdujących się w pasie drogowym przedmiotowej inwestycji. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentów potwierdzających.
- 8) Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Wykonawca proponuje okres gwarancji na 12 miesięcy ze względu na małą trwałość w tej technologii.
- 9) Dotyczy SIWZ Rozdział 10 pkt. 12 ppkt. d)
Prosimy o doprecyzowanie jakie informacje powinien zawierać wstępny harmonogram robót lub jeśli to możliwe wnosimy o umieszczenie wzoru.
- 10) Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informuje:

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 – Ad. 6.

Zamawiający uprzejmie informuje, że w ramach wyjaśnień na stronie internetowej Gminy Święciechowa (bip.swieciechowa.pl), w zakładce dotyczącej przetargu, została umieszczona zaktualizowana Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 10 do SIWZ). Aktualizacja dotyczy zapisów w zakresie SST drogowe: D.04.07.01, D.05.03.05a i D.05.03.05b.

Ad. 7.

Zamawiający uprzejmie informuje, że w ramach wyjaśnień na stronie internetowej Gminy Święciechowa (bip.swieciechowa.pl), w zakładce dotyczącej przetargu, zostały umieszczone uzgodnienia, które Zamawiający posiada („Uzgodnienia i opinie”).

Ad. 8.

Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe to 24 miesiące.

Ad. 9.

Zamawiający informuje, że wstępny harmonogram robót ma uwzględniać terminy realizacji i wartości robót ze szczegółowością:

I. Roboty drogowe:

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty ziemne
3. Odwodnienie korpusu drogowego
4. Podbudowy
5. Nawierzchnie
6. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 - 6.1. Oznakowanie poziome
 - 6.2. Oznakowanie pionowe
 - 6.3. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
 - 6.4. Krawężniki betonowe
 - 6.5. Betonowe obrzeża chodnikowe
 - 6.6. Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych
7. Zieleń drogowa
8. Inne roboty

II. Branża sanitarna:

1. Wymagania ogólne
2. Roboty przygotowawcze
3. Roboty ziemne
4. Odwodnienie korpusu drogowego

III. Branża teletechniczna.

Ad. 10.

Zamawiający uprzejmie informuje, że w ramach wyjaśnień na stronie internetowej Gminy Święciechowa (bip.swieciechowa.pl), w zakładce dotyczącej przetargu, została umieszczona „Dokumentacja geotechniczna”.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Święciechowa, dnia 11 października 2019 r.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych