



GMINA ŚWIECIECHOWA

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

WYJAŚNIENIA NR 8 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 26 maja 2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Święciechowie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - ze zmianami/ Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań:

1. Proszę o podanie parametrów wykładziny obiektowej.
2. Proszę o podanie parametrów płytek ściennych.
3. Proszę o podanie parametrów płytek posadzkowych.
4. Proszę o podanie parametrów płytek na schody i tarasy zewnętrzne.
5. Proszę o zamieszczenie dokumentacji dotyczącej pergoli drewnianej na patio.
6. Proszę o podanie parametrów sufitów podwieszanych wyspowych.
7. Proszę o uszczegółowienie „okładzina elewacyjna imitująca kamień 1,5-3,5 cm”.
8. Proszę o wskazanie materiału z jakiego mają być wykonane kabiny sanitarne.
9. Proszę o uszczegółowienie czy stolarka zewnętrzna ma od wewnątrz i zewnątrz ten sam kolor.
10. Proszę o odpowiedź czy stolarka aluminiowa może być malowana czy musi być okleinowa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1.

Parametry wykładziny obiektowej z warstwą tłumiącą z korka podane są **na stronie 64** „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” – roboty ogólnobudowlane (Załącznik nr 9 do SIWZ), tj.:

grubość całkowita	PN EN ISO 24346 (PN EN 428)	2,0 mm
klasyfikacja obiektowa	PN EN ISO 10874 (PN EN 685)	34
klasyfikacja przemysłowa	PN EN ISO 10874 (PN EN 685)	43
liczba kolorów		30
szerokość rolki	PN EN ISO 24341 (PN EN 426)	2,0 m
długość rolki	PN EN ISO 24341 (PN EN 426)	25 mb
waga całkowita	PN EN ISO 23997 (PN EN 430)	2,75 kg/m ²
stabilność wymiarowa	PN EN ISO 23990 (PN EN 434)	< 0,4 %
wgniecenie resztkowe	PN EN ISO 24343-1 (PNEN 433)	0,06 mm
odporność na ścieranie (grupa)	PN EN 660-2	T
odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918 (PN EN 425)	żadnych śladów

trwałość kolorów	PN EN ISO 105-82	≥ 6
połysk	EN-ISO 2813600	8+/- 2
giętkość i ugięcie	PN EN ISO 24344 (PN EN 435)	\varnothing 10 mm
klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R9
rezystancja elektryczna	PN EN 1081	$R1 \leq 1 \cdot 10^9 \Omega$
EMISJA VOC wg wymogów AgBB		zgodna

Wykładzina spełnia wymagania normy PN EN14041

Reakcja na ogień	PN EN 13501-1	B _{1-s1}
Odporność na poślizg-		
dynamiczny współczynnik tarcia	PN EN 13893	$DS \geq 0,30$
Ocena zdolności do elektryzacji	PN EN 1815	≤ 2 kV
Przewodność cieplna (właściwości		
cieplne-wilgotnościowe)	PN EN 12524	0,25 W/(m.K)
Powłoka ochronna PUR		tak

Ad.2.

Parametry płytek ściennych podane są w pkt. 19 „**Okładziny ścienne ceramiczne**” na stronie 85 -89 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” dot. robót ogólnobudowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Ad. 3.

Parametry płytek posadzkowych podane są w pkt. 12 „**Posadzki z płytek**” na stronie 58-63 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” dot. robót ogólnobudowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Ad.4.

Parametry płytek na schody i tarasy podane są w pkt. 12 „**Posadzki z płytek**” na stronie 58-63 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” dot. robót ogólnobudowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Ad. 5.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.05.2017 r. dokonał zmiany SIWZ i uzupełnił Załącznik nr 11 do SIWZ o rysunek dotyczący konstrukcji pergoli tj. Załącznik nr 11 do SIWZ – 1 rysunek W49.

Ad.6.

Parametry sufitów podwieszanych podane są w pkt. 24 „**Sufity podwieszane z płytami**” na stronie 101-105 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” dot. robót ogólnobudowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Ad.7.

Parametry okładzin elewacyjnych podane są w pkt. 28 „**Okładzina z klinkieru i kamienia**” na stronie 112-120 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” dot. robót ogólnobudowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Ad.8.

Parametry kabin sanitarnych podane są w pkt. 21 „**Ścianki systemowe WC z drzwiami**” na stronie 95-96 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” dot. robót ogólnobudowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Ad.9.

Parametry stolarki zewnętrznej (chodzi chyba o ślusarkę) podane są w pkt. 15 „Ślusarka” na stronie 70-72 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” dot. robót ogólnobudowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Kolor na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia powinien być ten sam (Załącznik nr 10 do SIWZ – 1 rysunek A11).

Ad.10.

Parametry stolarki aluminiowej (chodzi chyba o ślusarkę) podane są w pkt. 15 „Ślusarka” na stronie 70-72 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” dot. robót ogólnobudowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ). Ślusarka aluminiowa powinna być malowana jak wskazano w pkt 5.5 str. 71 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” dot. robót ogólnobudowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Święciechowa, 26 maja 2017 r.

Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych