



GMINA ŚWIECIECHOWA

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

WYJAŚNIENIA NR 10 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 26 maja 2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Święciechowie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - ze zmianami/ Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań:

1. Prosimy o określenie parametrów technicznych ścian działowych z laminatów w WC (materiał, grubość, wysokość), jakie należy przyjąć do oferty. Brak szczegółowych opisów.
2. Prosimy o określenie parametrów technicznych wykładzin podłogowych. Dołączony do dokumentacji skan tabeli jest nieczytelny. Prosimy o precyzyjne określenie parametrów i dołączenie dokumentów umożliwiających ich odczytanie.
3. Prosimy o określenie rodzaju nasadzeń jakie należy przyjąć do wyceny (parametry typu wysokość i gatunek sadzonek). Przedmiar nie zawiera takich szczegółowych informacji.
4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki konstrukcyjne lub bardziej szczegółowy opis drewnianych pergoli nad tarasami.
5. Prosimy o określenie parametrów technicznych pap dachowych SBS (min. grubość). Brak opisu w dokumentacji.
6. Prosimy o określenie parametrów bram segmentowych oznaczonych na rys. 8A (sposób otwierania automatyczna czy ręczna, czy kolor RAL 7015?) Brak takich informacji w dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1.

Zamawiający informuje, że parametry ścianek sanitarnych WC z laminatu z łącznikami systemowymi to: płyta wiórowa g. 30 mm, wysokość 185 cm, profile aluminiowe, okucia ze stali ocynkowanej w otulinie z tworzywa sztucznego.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.05.2017 r. dokonał zmiany SIWZ i uzupełnił Załącznik nr 9 do SIWZ o zapisy dotyczące powyższych parametrów.

Ad.2.

Parametry wykładzin podane są **na stronie 64** „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” – roboty ogólnobudowlane (Załącznik nr 9 do SIWZ), tj.:

grubość całkowita	PN EN ISO 24346 (PN EN 428)	2,0 mm
klasyfikacja obiektowa	PN EN ISO 10874 (PN EN 685)	34
klasyfikacja przemysłowa	PN EN ISO 10874 (PN EN 685)	43
liczba kolorów		30
szerokość rolki	PN EN ISO 24341 (PN EN 426)	2,0 m
długość rolki	PN EN ISO 24341 (PN EN 426)	25 mb
waga całkowita	PN EN ISO 23997 (PN EN 430)	2,75 kg/m ²
stabilność wymiarowa	PN EN ISO 23990 (PN EN 434)	< 0,4 %
wgniecenie resztkowe	PN EN ISO 24343-1 (PNEN 433)	0,06 mm
odporność na ścieranie (grupa)	PN EN 660-2	T
odporność na krzesła na rolkach	ISO 4918 (PN EN 425)	żadnych śladów
trwałość kolorów	PN EN ISO 105-82	≥ 6
połysk	EN-ISO 2813600	8+/- 2
giętkość i ugięcie	PN EN ISO 24344 (PN EN 435)	Ø 10 mm
klasa antypoślizgowości	DIN 51130	R9
rezystancja elektryczna	PN EN 1081	$R1 \leq 1 \cdot 10^9 \Omega$
EMISJA VOC wg wymogów AgBB		zgodna

Wykładzina spełnia wymagania normy PN EN14041

Reakcja na ogień	PN EN 13501-1	B _{1-s1}
Odporność na poślizg-		
dynamiczny współczynnik tarcia	PN EN 13893	DS ≥ 0,30
Ocena zdolności do elektryzacji	PN EN 1815	≤ 2 kV
Przewodność cieplna (właściwości		
cieplne-wilgotnościowe)	PN EN 12524	0,25 W/(m.K)
Powłoka ochronna PUR		tak

Ad.3.

Rodzaje nasadzeń podane są w rozdziale 35. „**Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych**” na stronie 158- 166 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” dot. robót ogólnobudowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ). Sadzonki powinny spełniać normy wymienione w rozdziale 35. STWiOR (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Ad.4.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.05.2017 r. dokonał zmiany SIWZ i uzupełnił Załącznik nr 11 do SIWZ o rysunek dotyczący konstrukcji pergoli – Załącznik nr 11 do SIWZ – 1 rysunek W49.

Ad.5.

Parametry pap dachowych podane są w rozdziale 10 „**Roboty pokrywowe**” na stronie 47-51 „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót” dot. robót ogólnobudowlanych (Załącznik nr 9 do SIWZ).

Ad.6.

Stolarka okienna i drzwiowa :

- drzwi zewnętrzne stalowe pełne D1 szt. 2
 - drzwi zewnętrzne stalowe pełne D2 szt. 1
 - brama zewnętrzna segmentowa (otwieranie ręczne) B1 1 szt.
- malowana obustronnie w kolorze szary łupek RAL 7015.

Pozostałe okna, drzwi, fasady i naświetla zewnętrzne malowane obustronnie kolorem orzech złoty RAL 8001.

Brama segmentowa otwierana ręcznie.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.05.2017 r. dokonał zmiany SIWZ i uzupełnił Załącznik nr 9 do SIWZ oraz Załącznik nr 8 do SIWZ (pozycja nr 151 przedmiaru robót dot. robót ogólnobudowlanych) o zapisy dotyczące powyższych parametrów.

Święciechowa, 26 maja 2017 r.

Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych