



## GMINA ŚWIECIECHOWA

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa  
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: [urządgminy@swieciechowa.pl](mailto:urządgminy@swieciechowa.pl)  
[www.swieciechowa.pl](http://www.swieciechowa.pl), [www.bip.swieciechowa.pl](http://www.bip.swieciechowa.pl)

---

### WYJAŚNIENIA NR 11 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 26 maja 2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Święciechowie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - ze zmianami/ Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

#### Treść zapytań:

1. Proszę o określenie koloru stolarki okiennej. Na rysunku elewacji zapis:  
„8 – stolarka okienna i drzwiowa – kolor: orzechowy złocisty RAL 8001 i szary łupak RAL 7015”

Oznacza, że stolarka ma dwa różne kolory (od zewnątrz i wewnątrz). Co znacząco wpływa na cenę. Czy taki zapis jest prawidłowy?

W uwagach na zestawieniu stolarki zapis:

„Kolorystyka zewnętrzna stolarki oraz rolet wg opisów na rysunku elewacji.

Kolorystyka wewnętrzna stolarki okiennej – biel.

Kolorystyka stolarki wewnętrznej – wg projektu aranżacji wnętrz.”

Proszę o określenie, które elementy są wewnętrzne, które zewnętrzne.

F7 F8 – czy to fasady zewnętrzne czy wewnętrzne?

2. Proszę o wyjaśnienie terminu w zestawieniu stolarki dot. Fasad "na drodze ewakuacyjnej”.

3. Zgodnie z wyjaśnieniem nr 2 z dnia 23.05.2017r.:

*„Zamawiający odpowiadając na zapytanie, uprzejmie informuje, że należy wykonać świetliki nad kotłownią 3 szt. (w tym 2 otwierane) wg projektu wykonawczego należy wykonać je w klasie EI30.”*

W kotłowni są 4 szt świetliki a nie 3 jak odpowiedziano , natomiast otwieranie ich sugeruje , że świetliki powinny być wyposażone w siłowniki p.poż . W kotłowni powinna być przewidziana instalacja SAP lub czujka połączona z centralą, która w przypadku pożaru lub dymu zamknie świetliki. Tańszym rozwiązaniem byłyby okna zewnętrzne .

## Odpowiedź Zamawiającego:

### Ad.1.

Stolarka okienna i drzwiowa :

- drzwi zewnętrzne stalowe pełne D1 szt. 2
  - drzwi zewnętrzne stalowe pełne D2 szt. 1
  - brama zewnętrzna segmentowa (otwieranie ręczne) B1 1 szt.
- malowana obustronnie w kolorze szary łupek RAL 7015.

Pozostałe okna, drzwi, fasady i naświetla zewnętrzne malowane obustronnie kolorem orzech złoty RAL 8001.

Fasady F7 i F8 pokazano na rysunku 4/A (Załącznik nr 10 do SIWZ – 1 rysunek 4A) , który umożliwia rozróżnienia miejsce zamocowania.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.05.2017 r. dokonał zmiany SIWZ i uzupełnił Załącznik nr 9 do SIWZ o zapisy dotyczące powyższych parametrów.

### Ad.2.

Fasady na drodze ewakuacyjne F1 - F7 malowane obustronnie w kolorze RAL 7015.

### Ad. 3.

Zamawiający odpowiadając na zapytanie informuje, że należy wykonać 4 świetliki nad kotłownią, wszystkie w klasie EI 30 (w tym dwa otwierane).

Zamawiający informuje, że w dniu 26.05.2017 r. nastąpiła zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmianie uległ przedmiar robót (Załącznik nr 8 do SIWZ) w następujący sposób:

”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d. 1.20	KNR – W 2-02 1017-01 S1	Świetlik dachowy stały 1,00*1,00 m 12	kpl	12,000	
				Razem	12,000

”

**Zastępuję się nowym brzmieniem:**

”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d. 1.20	KNR – W 2-02 1017-01 S1	Świetlik dachowy stały 1,00*1,00 m <b>10 szt. 100*100</b> <b>2 szt. 100*100 EI 30</b>	kpl	10 2	
				Razem	12,000

”

Święciechowa, 26 maja 2017 r.

Wójt Gminy Święciechowa  
/-/ mgr inż. Marek Lorych