



GMINA ŚWIECIECHOWA

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ulańska 4, 64-115 Święciechowa
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl
www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

FS.271.7.2021

WYJAŚNIENIE NR 3 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 22 lipca 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – ze zmianami) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań:

1) Czy możemy prosić o udostępnienie schematów węzłów wodociągowych dla zakresu inwestycji objętego pozwoleniem na budowę nr 422/P/2016 z dnia 15.06.2016 r. na dz. 297/1, 20/1, 20/3, 20/6, 5199/2 – obręb Niechłód i 4/1, 91/1 – obręb Trzebiny.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

- wodociągu z rury : PVC PN 10 DZ160 *6,2 mm – dł. 2179,0 m oraz punktów węzłowych wykonanych z :
- kształtek PVC 160 mm
- kształtek i armatury żeliwnej DN 300, 150 i 80 mm (węzły : W1, - W17) w tym :
- zasuwą żeliwną kołnierzową, miękkouszczelnioną DN 150 mm - 3 szt. w węźle W1, W7, W12Hn10
- zasuwą żeliwną kołnierzową, miękkouszczelnioną DN 80 mm - w węzłach hydrantowych oznaczonych Hn
- hydrant nadziemny Dn 80 mm - 14 szt.

Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1.

Zamawiający uprzejmie informuje, że na stronie internetowej prowadzonego postępowania, został umieszczony schemat węzłów wodociągowych (Załącznik nr 11 do SWZ – zakres Rozdział III ust. 2a) – węzły”.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Święciechowa, dnia 22 lipca 2021 r.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych