



# MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A • www.mpwik-leszno.pl • e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

## Wytyczne w zakresie obsługi geodezyjnej

### I. Wytyczenie infrastruktury technicznej oraz jej inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza:

1. Geodeta uczestniczy w przekazaniu placu budowy.
2. Zasady wytyczenia sieci i przyłączy:
  - a) po każdym wytyczeniu geodeta sporządza szkic i dostarcza go Wykonawcy robót i Zamawiającemu.
  - b) zakres wytyczenia w zależności od wielkości zadania inwestycyjnego może być dokonany w etapach- zgodnie z ustaleniami inspektora nadzoru i wykonawcy zadania inwestycyjnego.
3. Szkic geodezyjny z wytyczenia zawierać musi następujące dane:
  - a) przebieg sieci (kanału) i przyłącza- domiar (domiary) umożliwiające jednoznaczne zlokalizowanie wytyczonej sieci (kanału) i przyłączy,
  - b) lokalizację oraz rzędną (rządne) punktu wysokościowego tj. rzędną reperu i w zależności od potrzeb wyznaczenie i podanie rzędnej reperu roboczego,
  - c) rzędną reperu Geodeta wpisuje do dziennika budowy.
4. Szkic geodezyjny z inwentaryzacji sieci kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych- wykonany w stanie odkrytym, zawierać musi następujące dane (wg rys. nr 1):
  - a) przebieg kanału i przyłączy,
  - b) rodzaj użytego materiału- dla kanału i przyłączy,
  - c) średnice zewnętrzne kanałów i przyłączy,
  - d) średnice i rodzaj materiału wykonanych studni kanalizacyjnych,
  - e) rządne posadowienia wykonanych studni kanalizacyjnych, jak również rządne włączów- górna krawędź studni,
  - f) zaznaczona lokalizacja trójników kanalizacyjnych na sieci wraz z podaniem odległości od studni i rzędnej posadowienia,
  - g) dla studni zbiorczych, poza informacjami, o których mowa w pkt. d i e informacje o rządnych kanałach dopływowych wraz ze schematem takiej studni (kinety),
  - h) schemat wykonanych połączeń przyłączy kanalizacyjnych wraz z rządnymi posadowieniami (rządne włączenia i studzienki przyłączeniowe),
  - i) średnice, rodzaj materiału i rządne rur ochronnych,
  - j) długość wykonanych kanałów (od studni do studni lub trójnika) oraz długość wykonanych przyłączy,

konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725  
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość Kapitału Zakładowego 73 740 320,00 zł

KRS 0000016985 • NIP 697 001 16 97 • REGON 410021476

SEKRETARIAT 65 529 83 11  
POGOTOWIE 994  
WOD-KAN

FAKS 65 529 83 71  
OBSŁUGA 65 529 83 44  
KLIENTA

LABORATORIUM 65 529 83 39  
ROZWÓJ I 65 529 83 15  
INWESTYCJE

- k) zestawienie długości wykonanych kanałów i przyłączy (z podziałem na średnice) oraz zestawienie wykonanych przyłączy (długość, średnica, nr działki geodezyjnej, do której wykonane zostało przyłącze); jeśli w skład zdania inwestycyjnego wchodzi więcej niż jedna ulica należy sporządzić zestawienie zbiorcze dla poszczególnych ulic uwzględniając: długość, rodzaj materiału, średnica zewnętrzna sieci i przyłączy,
- l) oznaczenie miejsc wpięcia do istniejących sieci wraz z informacją o rodzaju istniejącej sieci- materiału, średnica,
- m) lokalizacja miejsc przebiegów przebudowywanych przyłączy wraz z informacją o istniejącym przyłączy (materiał, średnica, pomiary, do stałych punktów, np. ogrodzenie- granica- słup- budynek),
- n) współrzędne punktów wg wytycznych ośrodka dokumentacji geodezyjnej.