



Legenda:

1. Dennica studni Dn1000mm beton C35/45 wykonana jako monolit z kinetą h =3/4 Dn2
2. Kanał główny ø200 mm – Dn1, Dn2
3. Dopływ boczny – Dn3,
4. Kręgi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45, h zmienne
5. Pokrywa studzienna Dn1000/625mm, 400 kN
6. Pierścień dystansowy betonowy, beton C35/45, h zmienne
7. Właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym
8. Stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym
9. Fabrycznie osadzona tuleja przejściowa dla rur PCW Dn 200mm

UWAGI:
WSZYSTKIE ELEMENTY STUDNI MUSZĄ SPELNIAC WYMOGI NORMY PN–EN 1917

KOLEKTOR SERWIS 64–100 LESZNO ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526–77–00			ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
			GMINA ŚWIĘCIECHOWA			
			OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA WSI GOŁANICE I KRZYCKO MAŁE			SCHEMAT WYKONANIA STUDNI ø1000 mm			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. K. JANIAK uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna członek WOIB w Poznaniu nr ewid. WKP/IS/1611/01		1 : 25	48.00		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. M. JANIAK uprawnienia spr. nr 41/w/94/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
ASYSTENT	mgr inż. A. RATAJSZCZAK		04.2013	IS	PB/PW	I