

KOLEKTOR - SERWIS
Zakład Obsługi Budownictwa
ul. Grodzka 1
64-100 Leszno

RO EUM-433/Uz/72/45/09

Leszno, dnia 11.08.2009 r.

dotyczy: budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Gołanice i Krzycko Małe, gm. Święciechowa

W odpowiedzi na pismo nr Św/I/21/2009 z dnia 29.07.2009 roku, uzgadniam przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w zakresie skrzyżowania z będącym w naszej administracji ciekim RÓW KRZYCKI w km 67+312 (dz. ewid. nr 539).

Parametry techniczne przekroczenia ciek:

- lokalizacja – Rów Krzycki - km 67+312
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej (rurociąg tłoczny) – PE 110 mm
- średnica rury osłonowej – stal. \varnothing 200 mm
- długość rury osłonowej – L = 9,5 mb
- maksymalna rzędna górnej krawędzi rury osłonowej – 101,51 m npm
- istniejąca rzędna dna ciek w miejscu przekroczenia – 102,70 m npm
- zagłębienie górnej krawędzi rury osłonowej pod dnem ciek – 1,19 m
- sposób przekroczenia – przecisk lub przekop
- oznaczenia – słupki znacznikowe po obu stronach ciek

W przypadku wykonania przekroczenia ciek metodą przekopu otwartego, grunt po wykopie należy zagęścić, skarpy uformować oraz umocnić kieszką faszynową o średnicy 20 cm na długości ca 10,0 mb (5,0 mb powyżej i poniżej osi sieci kanalizacyjnej).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z dnia 07 grudnia 2005 roku), na prowadzenie przez wody i wały przeciwpowodziowe rurociągów kanalizacyjnych, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne o które należy wystąpić do Starosty Leszczyńskiego, na podstawie operatu.

O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić tutaj Rejonowy Oddział, a po wykonaniu sieci kanalizacyjnej w obrębie Rowu Krzyckiego, przekazać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z określeniem powierzchni zajmowanej przez rurę osłonową, w granicach działki ciek. W/w powierzchnia stanowić będzie podstawę do naliczania opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa.

Załączniki:

- plan sytuacyjny 1:1000
- profil podłużny przekroczenia ciek 1:100/500
- faktura VAT nr 251/LE/2009 z dn. 11.08.2009 roku

Otrzymują:

- adresat
- PT Kościańsko-Gostyńska
- a/a

 **DYREKTOR**
mgr inż. Franciszek Halec

