



**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76 • www.mpwik-leszno.pl • e-mail: sekretariat@mpwik-leszno.pl

URZĄD GMINY

Święciechowa

WPLYNEŁO

dnia 23.07.2012

L.dz. 3141
P. Habasz-Kubacki

ZR - R / 484 / 2012

Leszno, dnia 11 lipca 2012r.

Gmina Święciechowa

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa

Dotyczy: przedłużenia warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzycko Małe i Gołanice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.07.2012r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie uprzejmie informuje, że przedłuża warunki techniczne nr ZR-U/2944/626/2008 z dnia 27.08.2008r., na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Krzycko Małe i Gołanice, wprowadzając równocześnie następujące zmiany:

- dodajemy zapisy:

Zaznaczamy, że wód opadowych nie wolno odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej. Nie przestrzeganie tego przepisu, podlega karze zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 06 nr 123. poz. 858).

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej należy uwzględnić również zapisy zawarte w opracowaniu pt. „Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie, zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsiębiorstwa: www.mpwik-leszno.pl – zakładka usługi i dokumenty.

Jednocześnie informujemy o następujących kwestiach związanych z późniejszym wykonaniem sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej:

- o przystąpieniu do prac wykonawczych należy powiadomić Dział Sieci MPWiK w Lesznie,
- wykonane przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz sieć wraz z pompowniami ścieków należy zgłosić do Działu Sieci MPWiK w celu dokonania odbioru technicznego, załączając egzemplarz dokumentacji projektowej powykonawczej, inspekcję TV sieci kanalizacji sanitarnej oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej.

W.L.

konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000016985

NIP 697 001 16 97

REGON 410021476

Wysokość Kapitału Zakładowego 73 740 320,00zł



PRZEDSIĘBIORSTWO

FAIR PLAY 2011

TEL. 0 65 529 83 11

FAKS 0 65 529 83 71

POGOTOWIE WOD-KAN 994

Przypominamy również, że należy rozwiązać kwestię związaną z przystosowaniem istniejącej przy Czarnej Drodze w Święciechowie tłoczni ścieków P1, do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków, gdyż dokumentacja projektowa dotycząca inwestycji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe i Gołanice”, uzgodniona dnia 30.11.2010r. pod nr 243/2010 nie obejmuje swoim zakresem wspomnianego zagadnienia. Dokumentację projektową dotyczącą powyższego zagadnienia należy uzgodnić z MPWiK w Lesznie.

Przedłużenie warunków technicznych ważne jest przez okres dwóch lat tj. do dnia 11.07.2014r.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Rozwoju i Inwestycji
Lidia Michalczak

Załączniki:

1. Inwentaryzacja geodezyjna istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej PCV Ø 200 mm w ul. Krzyckiej w Święciechowie.
2. Inwentaryzacja geodezyjna tłoczni ścieków przy ul. Czarna Droga w Święciechowie.

W.Ł.