

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LESZNIE**

URZĄD GMINY
w Świdniechowie
WPŁYNĘŁO
dnia 9.01.19
Lp. 271-2019

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 65 526- 15- 15
- PPIS w Lesznie 65 526- 12- 68
- faks 65 526- 21- 41
- e-mail PPIS w Lesznie psse.leszno@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej 65 526-15-15 wew. 53
- faks Sekcji HK 65 526-21-41
- e-mail higiena.komunalna@psse-leszno.pl

ul. Niepodległości 66
64-100 Leszno
skr. pocztowa 6
<http://www.psse-leszno.pl>
NIP : 697-10-25-879

Original/Kopia

ON.HK-421/8-3(6)/18

Leszno, 19. GRU. 2018

D E C Y Z J A

Działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 – tekst jednolity)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lesznie**

na podstawie sprawozdań z badań wody z wodociągu publicznego Gołanice

s t w i e r d z a

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne wody pobranej w dniu 29 listopada 2018r. w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A załącznika nr 2 obowiązującego rozporządzenia z wodociągu publicznego Gołanice z sieci na posesji Gołanice, ul. Parkowa 28A (sprawozdanie z badań nr ; OL.W-52-1546N/18 z dnia 3 grudnia 2018r.) oraz ze Stacji Uzdatniania Wody (sprawozdanie z badań Nr : OL.W-52-1547N/18 z dnia 3 grudnia 2018r.) wykazały, że woda spełnia wymagania, w zakresie parametrów objętych wyżej powołanymi sprawozdaniami z badań, określone w delegacji zawartej w §21 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294 ze zmianami), jako woda przydatna do spożycia.

W zakresie wskaźników mikrobiologicznych ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 godz. w dwóch w/w próbkach wynosiła powyżej 300 jtk w 1 ml.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie nie określa najwyższej dopuszczalnej wartości (wartości parametrycznej) w odniesieniu do w/w wskaźnika mikrobiologicznego określając jako „bez nieprawidłowych zmian”. Jednakże zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: **100 jtk w 1 ml** w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz **200 jtk w 1 ml** w kranie u konsumenta.

Ponadto zaznaczyć należy, iż w próbach **nie oznaczono smaku** - parametr ten jest oznaczany tylko w próbkach, w których wykluczono obecność organizmów chorobotwórczych, ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2) °C po 72 godz. < 200 jtk /1ml oraz barwa i mętność są akceptowalne.

W dniu 13 grudnia 2018r. w ramach kontroli wewnętrznej ZUW we Wschowa pobrał do ponownych badań laboratoryjnych próbki wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Gołanicach (sprawozdanie z badań Nr : OL-52-1423S/18 z dnia 17 grudnia 2018r.) oraz z sieci na posesji Gołanice, ul. Parkowa 28A (sprawozdanie z badań nr : OL.W-52-1424S/18 z dnia 17 grudnia 2018r.); badania nie wykazały obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ±2 °C po 72 godz.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie ul. Niepodległości 66 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie w trakcie biegu terminu do jego wniesienia.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie
lek. wet. Artur Podfigurny

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Wodnych we Wschowie
Spółka z o.o.
ul. Nowopolna 5
67-400 Wschowa
2. Wójt Gminy Święciechowa
ul. Ułańska 4
64 – 115 Święciechowa
3. a/a

