

PURZAD GMINY

w Świątobliwym

- 1990

19-02-16

L. dz. 420

P. Herbert Haring

361

2

higiena.komunalna@psse-leszno.pl

ul. Niepodległości 66

64-100 Leszno

skr. pocztowa 6

<http://www.psse-leszno.pl>

Leszno, dnia 12.02.2016r.

Wójt

Gminy Święciechowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie na podstawie § 19 ust. 1 i 3 oraz § 20 ust. 1, 2, 3 pkt. 1, ust. 4 pkt. 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przesyła ocenę jakości wody z wodociągów publicznych znajdujących się na terenie Gminy Świeciechowa za rok 2015

1. Wodociąg publiczny Świąciechowa

- a). Właściciel : Urząd Gminy Świąciechowa
b). Administrator: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
Wschowa ul. Nowopolna 5
c). Adres urzędu wodociągowego: Świąciechowa ul. Krzycka 20
d). Produkcja wody: 700 m³/dobę
e). Liczba zaopatrywanej ludności: 4461
f). zaopatrywane miejscowości:
- Świąciechowa
- Lasocice
- Przybyszewo
- Ogrody
g). Liczba ujęć:
- liczba studni na danym ujęciu ogółem – 2
- liczba studni eksploatowanych w roku 2015 - 2
- głębokość studni: nr 2 - 43 m, nr 3 - 57 m
h). lokalizacja ujęcia wody:
- studnie zlokalizowane są na terenach rolniczych w odległości 20 m od SUW, w odległości około 30 m od ogrodzenia studni pola uprawne i około 5 m ogródki działkowe
- wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej i wynosi po 400 m² dla każdej studni
- strefa pośrednia niewyznaczona
- rodzaj zabezpieczenia: wazy studni zamykane na kłódkę, strefa ogrodzona, zamykana na kłódkę, oznakowana

- i) stosowane metody i środki uzdatniania wody:
 - napowietrzanie: 1 inżektor, 4 aeratory
 - filtracja: 4 filtry ciśnieniowe (żwirki kwarcowe),
 - dezynfekcja - wg potrzeb podchlorynem sodu
 - nowych technologii - nie wprowadzono
- j) Stan sanitarno – techniczny obiektu wodnego:
 - studnie - dobry
 - obiekty SUW - dobry
 - zbiorniki wody czystej – 4 zbiorniki betonowe, o pojemności 80m³ - dobry
- k) W roku 2015 remontów bieżących nie przeprowadzano
- l) jakość wody
 - w roku 2015 pobrano wodę: 4 x w ramach monitoringu kontrolnego
1 x w ramach monitoringu przeglądowego
2 x w ramach nadzoru sanitarnego
 - 2 próby wody nie odpowiadały wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia powodu zanieczyszczeń przekroczonej ilości bakterii grupy coli (w badaniu powtórkowym wody przekroczeń bakterii nie stwierdzono).
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wydał 2 decyzje orzekające o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Święciechowa
- l) w roku 2015 przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną ujęć wody oraz stacji wodociągowej
 - końcowa ocena roczna wodociągu – za rok 2015
 - wodociągu - **dobra**
 - jakości wody - **dobra**

2. Wodociąg publiczny Piotrowice

- a) Właściciel : Urząd Gminy Święciechowa
- b) Administrator: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
- c) Wschowa ul. Nowopolna 5
- d) Adres urządzenia wodociągowego: Piotrowice
- e) Produkcja wody: 470 m³/dobę
- f) Liczba zaopatrywanej ludności: 1835
- g) zaopatrywane miejscowości:
 - Piotrowice
 - Niechlód
 - Trzebiny
 - Długie Stare
 - Długie Nowe
- g) Liczba ujęć:
 - liczba studni na danym ujęciu ogółem – 2
 - liczba studni eksploatowanych w roku 2015 - 2
 - Głębokość studni: nr 1a – 30 m, nr 2 - 42 m
- h) lokalizacja ujęcia wody:
 - studnie zlokalizowane są na terenie SUW, w odległości około 10 m od ogrodzenia studni pola uprawne i około 40 m szambo
 - wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej i obejmuje teren w granicach istniejącego ogrodzenia SUW
 - strefa pośrednia niewyznaczona
 - rodzaj zabezpieczenia: włazy studni zamykane na kłódkę, strefa ogrodzona, zamykana na kłódkę, oznakowana
- i) stosowane metody i środki uzdatniania wody:
 - napowietrzanie: 1 inżektor, 4 aeratory
 - filtracja: 4 filtry ciśnieniowe (żwirki kwarcowe),
2 hydrofory z zestawem ciśnieniowym firmy ENEL
 - dezynfekcja - wg potrzeb - podchlorynem sodu

- j) Stan sanitarno – techniczny obiektu wodnego:
 - studnie - dobry
 - obiekty SUW - dobry
 - zbiorniki wody czystej – 3 zbiorniki stalowe o pojemności 50 m³ każdy, stan dobry
- k) W roku 2015 remontów bieżących nie przeprowadzano
- l) jakość wody
 - w roku 2015 pobrano wodę : 4 x w ramach monitoringu kontrolnego
1 x w ramach monitoringu przeglądowego
 - wszystkie próby wody odpowiadały wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wydał 2 decyzje orzekające o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Piotrowice
- i) w roku 2015 przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną ujęć wody oraz stacji wodociągowej końcowa ocena roczna wodociągu – za rok 2015
 - wodociągu - **dobra**
 - jakości wody - **dobra**

3. Wodociąg publiczny Gołanice

- a) Właściciel : Urząd Gminy Świąciechowa
- b) Administrator: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
Wschowa ul. Nowopolna 5
- c) Adres urządzenia wodociągowego: Gołanice
- d) Produkcja wody: 123 m³/dobę
- e) Liczba zaopatrywanej ludności: 862
- f) zaopatrywane miejscowości:
 - Gołanice
- g) Liczba ujęć:
 - liczba studni na danym ujęciu ogółem – 2
 - liczba studni eksploatowanych w roku 2015 - 2
 - głębokość studni: nr 3 – 126 m, nr 3a – 126m
- h) lokalizacja ujęcia wody:
 - studnie zlokalizowane są na terenach rolniczych, w odległości około 200 m od SUW, przy trasie Leszno – Włoszakowice
 - wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej w obrębie istniejącego ogrodzenia dla studni o powierzchni 1075m²
 - strefa pośrednia również jest wyznaczona
 - rodzaj zabezpieczenia: włązy studni zamykane na kłódkę, strefa ogrodzona, zamykana na kłódkę, oznakowana
- i) stosowane metody i środki uzdatniania wody:
 - napowietrzanie: 1 sprężarka, 3 aeratory
 - filtracja: 3 filtry ciśnieniowe zamknięte, (złoża – żwirki kwarcowe),
 - dezynfekcja - według potrzeb - podchlorynem sodu
- j) Stan sanitarno – techniczny obiektu wodnego:
 - studnie - dobry
 - obiekty SUW - dobry
 - zbiorniki wody czystej – brak
- k) W roku 2015 w ramach remontu bieżącego:
 - wymieniono częściowo kratki metalowe przy odpowietrznikach przy filtrach
 - przeprowadzono remont elewacji zewnętrznej SUW
- l) jakość wody
 - w roku 2015 pobrano wodę : 2 x w ramach monitoringu kontrolnego
1 x w ramach monitoringu przeglądowego oraz
3 x w ramach nadzoru sanitarnego

- 3 pobrane próby wody nie odpowiadały wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania powtórkowe wody nie wykazały przekroczeń
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wydał 2 decyzje orzekające o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Gołanice
- l) w roku 2015 przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną ujęć wody oraz stacji wodociągowej
- końcowa ocena roczna wodociągu – za rok 2015
- wodociągu - **dobra**
 - jakości wody - **dobra**

MR

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie
[Signature]
lek. med. Ryszard Siwicki