

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LESZNIE**

dz. *P. H. H. H.*

Telefony:

- informacja o numerach

wewnętrznych

65 526-15-15

- PPIS w Lesznie

65 526-12-68

- faks

65 526-21-41

- e-mail PPIS w Lesznie

psse.leszno@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

65 526-15-15 wew. 53

- faks Sekcji HK

65 526-21-41

- e-mail

higiena.komunalna@psse-leszno.pl

ul. Niepodległości 66

64-100 Leszno

skr. pocztowa 6

http://www.psse-leszno.pl

oryginał/kopia

ON.HK-0700-03/17

Leszno, dnia 23 stycznia 2017r.

**Wójt
Gminy Świąciechowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie na podstawie § 19 ust. 1 i 3 oraz § 20 ust. 1, 2, 3 pkt. 1, ust. 4 pkt. 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przesyła ocenę jakości wody z wodociągów publicznych znajdujących się na terenie Gminy Świąciechowa za rok 2016.

1. Wodociąg publiczny Świąciechowa

- a) Właściciel : Urząd Gminy Świąciechowa
- b) Administrator: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
67 – 400 Wschowa, ul. Nowopolna 5
- c) Adres urządzenia wodociągowego: Świąciechowa ul. Krzycka 20A
- d) Produkcja wody: 751 m³/dobę
- e) Liczba zaopatrywanej ludności: 4418
- f) Zaopatrywane miejscowości:
 - Świąciechowa
 - Lasocice
 - Przybyszewo
 - Ogrody
- g) Liczba ujęć:
 - liczba studni na danym ujęciu ogółem – 2
 - liczba studni eksploatowanych w roku 2016 - 2
 - głębokość studni: nr 2 - 43 m, nr 3 - 57 m
- h) Lokalizacja ujęcia wody:
 - studnie zlokalizowane są na terenach rolniczych w odległości 20 m od SUW, w odległości około 30 m od ogrodzenia studni pola uprawne i około 5 m ogródki działkowe
 - wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej i wynosi po 400 m² dla każdej studni
 - strefa pośrednia niewyznaczona
 - rodzaj zabezpieczenia: wläzy do studni zamykane na kłódkę, strefa ogrodzona, zamykana na kłódkę, oznakowana tablicami

- i) Stosowane metody i środki uzdatniania wody:
 - napowietrzanie: 1 inżektor, 4 aeratory (mieszacze wodno – powietrzne o śr. 600 mm – 2 szt. oraz 500 mm – 2 szt.)
 - filtracja: 4 filtry ciśnieniowe - o śr. 1800 mm, 1500 mm i 1400 mm – 2 szt. (żwirki kwarcowe), 3 zbiorniki hydroforowe o śr. 1500 mm i poj. 4 m³ każdy
 - dezynfekcja - wg potrzeb podchlorynem sodu
- j) Stan sanitarno – techniczny obiektu wodnego:
 - studnie - dobry
 - obiekty SUW - dobry
 - zbiorniki wody czystej – 4 zbiorniki betonowe, o pojemności 80m³ – stan dobry
- k) W roku 2016 na ujęciu Święciechowa w ramach remontów bieżących :
 - położono płytki podłogowe na hali technologicznej
 - zakupiono osuszacz, który umieszczono na hali technologicznej
- l) Jakość wody
 - w roku 2016 pobrano wodę : 4 x w ramach monitoringu kontrolnego
1 x w ramach monitoringu przeglądowego
 - wszystkie pobrane próbki wody odpowiadały wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wydał 2 decyzje orzekające o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Święciechowa
- l) W roku 2016 przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną ujęć wody oraz stacji wodociągowej końcowa ocena roczna – za rok 2016
 - wodociągu - **dobra**
 - jakości wody - **dobra**

2. Wodociąg publiczny Piotrowice

- a) Właściciel : Urząd Gminy Święciechowa
- b) Administrator: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
67 – 400 Wschowa, ul. Nowopolna 5
- c) Adres urządzenia wodociągowego: Piotrowice
- d) Produkcja wody: 395 m³/dobę
- e) Liczba zaopatrywanej ludności: 2053
- f) Zaopatrywane miejscowości:
 - Piotrowice
 - Niechlód
 - Trzebiny
 - Długie Stare
 - Długie Nowe
- g) Liczba ujęć:
 - liczba studni na danym ujęciu ogółem – 2
 - liczba studni eksploatowanych w roku 2016 - 2
 - Głębokość studni: nr 1a – 30 m, nr 2 - 30 m
- h) Lokalizacja ujęcia wody:
 - studnie zlokalizowane są na terenie SUW, w odległości około 10 m od ogrodzenia studni pola uprawne i około 40 m zbiornik bezodpływowy
 - wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej i obejmuje teren w granicach istniejącego ogrodzenia SUW
 - strefa pośrednia niewyznaczona
 - rodzaj zabezpieczenia: włązy do studni zamykane na kłódkę, strefa ogrodzona, zamykana na kłódkę, oznakowana tablicami
- i) Stosowane metody i środki uzdatniania wody:
 - napowietrzanie: 1 inżektor, 4 aeratory o śr. 600 mm
 - filtracja: 4 filtry ciśnieniowe o śr. 1400 mm (żwirki kwarcowe),

- 2 hydrofony z zestawem ciśnieniowym firmy ENEL
o poj. 4,5 m³ i śr. 1500 mm
- dezynfekcja - wg potrzeb - podchlorynem sodu
- j) Stan sanitarno – techniczny obiektu wodnego:
- studnie - dobry
 - obiekty SUW - dobry
 - zbiorniki wody czystej – zbiornik terenowy – stalowe 3 komory o pojemności 50 m³ każda, stan dobry
- k) W roku 2016 na ujęciu Piotrowice w ramach bieżących remontów :
- odmalowano budynek Stacji Uzdatniania Wody
 - wymieniono rynny
 - zakupiono osuszacz znajdujący się na hali technologicznej
- l) Jakość wody
- w roku 2016 pobrano wodę : 4 x w ramach monitoringu kontrolnego
1 x w ramach monitoringu przeglądowego
 - wszystkie próby wody odpowiadały wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wydał 2 decyzje orzekające o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Piotrowice
- i) W roku 2016 przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną ujęć wody oraz stacji wodociągowej końcowa ocena roczna – za rok 2016
- wodociągu - **dobra**
 - jakości wody - **dobra**


3. Wodociąg publiczny Gołanice

- a) Właściciel : Urząd Gminy Święciechowa
- b) Administrator: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
67 – 400 Wschowa, ul. Nowopolna 5
- c) Adres urządzenia wodociągowego: Gołanice
- d) Produkcja wody: 118 m³/dobę
- e) Liczba zaopatrywanej ludności: 879
- f) Zaopatrywane miejscowości:
- Gołanice, Krzycko Małe
- g) Liczba ujęć:
- liczba studni na danym ujęciu ogółem – 2
 - liczba studni eksploatowanych w roku 2016 - 2
 - głębokość studni: nr 3 – 136 m, nr 3a – 137 m
- h) Lokalizacja ujęcia wody:
- studnie zlokalizowane są na terenach rolniczych, w odległości około 200 m od SUW, przy trasie Leszno – Włoszakowice
 - wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej w obrębie istniejącego ogrodzenia dla studni o powierzchni 1075m²
 - strefa pośrednia - nie wyznaczona
 - rodzaj zabezpieczenia: włązy do studni zamykane na kłódkę, strefa ogrodzona, zamykana na kłódkę, oznakowana tablicami
- i) Stosowane metody i środki uzdatniania wody:
- napowietrzanie: 1 sprężarka, 3 aeratory (mieszacze wodno – powietrzne w tym 2 szt. o śr. 600 mm i 1 szt. o śr. 500 mm)
 - filtracja: 3 filtry ciśnieniowe zamknięte w tym 2 szt. o śr. 1500 mm i 1 szt. o śr. 1200 mm (złoża – żwirki kwarcowe), 2 zbiorniki hydroforowe w tym 1 szt. o śr. 1500 mm i poj. 4,5 m³ i 1 szt. o śr. 1200 mm i poj. 2,5 m³
 - dezynfekcja - według potrzeb - podchlorynem sodu
- j) Stan sanitarno – techniczny obiektu wodnego:
- studnie - dobry
 - obiekty SUW - dobry

- zbiorniki wody czystej – brak
- k) W roku 2016 na ujęciu Gołanice w ramach remontów bieżących :
- odmalowano urządzenia w hydrofornii
 - wymieniono pompę w studni Nr 3a

l) Jakość wody

- w roku 2016 pobrano wodę : 4 x w ramach monitoringu kontrolnego
1 x w ramach monitoringu przeglądowego
1 x w ramach nadzoru sanitarnego
 - 1 pobrana próbka wody nie odpowiadała wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; badania powtórkowe wody nie wykazały przekroczeń
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie wydał 2 decyzje orzekające o przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Gołanice
- ł) W roku 2016 przeprowadzono 1 kontrolę sanitarną ujęć wody oraz stacji wodociągowej
- końcowa ocena roczna – za rok 2016
- wodociągu - **dobra**
 - jakości wody - **dobra**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lesznie

lek. med. Ryszard Siwicki