



# GMINA ŚWIECIECHOWA

Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ulańska 4, 64-115 Święciechowa  
Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: [urządgminy@swieciechowa.pl](mailto:urządgminy@swieciechowa.pl)  
[www.swieciechowa.pl](http://www.swieciechowa.pl), [www.bip.swieciechowa.pl](http://www.bip.swieciechowa.pl)

---

FS.271.7.2021

## WYJAŚNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 16 lipca 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie”

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Treść zapytań:

- 1) W związku z chęcią przystąpienia Naszej firmy do przetargu pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie”, zwracamy się z pytaniem czy istnieje możliwość zmiany technologii wykonania sieci wodociągowej na bezwykopową (przewiert sterowany), a tym samym zamianę materiału na rury PE?

Gmina Święciechowa jako Zamawiający w celu wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

### Odpowiedź Zamawiającego:

#### Ad. 1.

Zamawiający uprzejmie informuje, że nie wyraża zgody na wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową (przewiert sterowany).

**Termin składania ofert nie ulega zmianie.**

Święciechowa, dnia 16 lipca 2021 r.

Zatwierdzam  
Wójt Gminy Święciechowa  
/-/ mgr inż. Marek Lorych