



GMINA ŚWIECIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 065 5333510, Fax. 065 5299548, e-mail: urządgminy@swieciechowa.pl

www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

FS.271.15.2022

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. „Budowa instalacji automatycznego nawadniania terenów zielonych”

Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – ze zmianami), informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek w zakresie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści przeprojektowanie systemu automatycznego nawadniania - zmniejszenia ilości linii zraszających, zmniejszeniu liczby stref przy zachowaniu ilości podawanej wody i objęciu zasięgiem zraszaczy wszystkich stref zielonych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że dopuści przeprojektowanie systemu automatycznego nawadniania – przy jednoczesnym zachowaniu ilości podawanej wody i objęciem zasięgiem zraszaczy wszystkich stref zielonych. Cena oferty (wynagrodzenie ryczałtowe) musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Przewidziane w dokumentacji rozwiązanie ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 12m³ wystarczy na jednorazowe podlanie terenu objętego opracowaniem, co w sytuacji gdy nie wystąpią opady atmosferyczne i zbiornik pozostanie pusty nie pozwoli na podlanie terenu w następnym cyklu podlewania. Jak Zamawiający zamierza rozwiązać opisany wyżej problem?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że w ramach odrębnego zlecenia zostanie wybudowane przyłącze wodociągowe.

Święciechowa, dnia 10 października 2022 r.

Zatwierdzam
Wójt Gminy Święciechowa
/-/ mgr inż. Marek Lorych