



# GMINA ŚWIECIECHOWA

## URZĄD GMINY W ŚWIECIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 065 5333510, Fax 065 5299548, e-mail: [urazdgminy@swieciechowa.pl](mailto:urazdgminy@swieciechowa.pl)

[www.swieciechowa.pl](http://www.swieciechowa.pl), [www.bip.swieciechowa.pl](http://www.bip.swieciechowa.pl)

FS.271.2.2023



### WYJAŚNIENIA NR 2 DO SWZ I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 Z DNIA 17 MARCA 2023 R.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem”

**I. Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – ze zmianami), informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek w zakresie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:**

#### **Pytanie 1:**

Pozycja nr 22 przedmiaru na roboty budowlane „Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej – rolka z papy” – została przyjęta ilość 1m<sup>2</sup> – prosimy o potwierdzenie przyjętej ilości.

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że prawidłowa ilość w pozycji nr 22 przedmiaru na roboty budowlane (Załącznik nr 9 do SWZ – budowlane) to 76,500 m<sup>2</sup>.

**II. Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 – ze zmianami), w związku z ww. wyjaśnieniami dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w następujący sposób:**

#### **1. poz. 22 Załącznika nr 9 do SWZ – budowlany:**

##### Było:

„(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej – rolka z papy” ilość 1 m<sup>2</sup>

##### Jest:

„(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej – rolka z papy” ilość 76,500 m<sup>2</sup>

**2. dodano poz. 31' w Załączniku nr 9 do SWZ – budowlany treści:**

„(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki działowe z papy zgrzewalnej – rolka z papy”  
ilość 19,20 m<sup>2</sup>

**W związku z powyższym na stronie internetowej prowadzonego postępowania umieszczono nowe, obowiązujące przedmiary robót (Załącznik nr 9 do SWZ).**

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

Święciechowa, dnia 17 marca 2023 r.

Zatwierdzam  
Wójt Gminy Święciechowa  
/-/ mgr inż. Marek Lorych